

## EC ATITIKTIES SERTIFIKATAS 1415—CPD—44-(C-41/2012)

Remdamiesi Statybos gaminių direktyvos – Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 89/106/EEB (1988 m. gruodžio 21d.), iš dalies pakeistos Direktyvos 93/68/EEB (1993 m. liepos 22 d.) 4 straipsniu, – 14 straipsnio (1) dalies (b) punktu ir 1997 m. Užstatytos aplinkos formavimo ir apsaugos įstatymo Nr. LXXVIII. 41 straipsniu, taip pat statybos gaminių techninių reikalavimų, atitikties deklaravimo, taip pat pateikimo į apyvartą ir panaudojimo detalias taisykles reglamentuojančiu bendruoju potvarkiu Nr. 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ir susisiekimo ministerija, Aplinkos apsaugos ir vandenių ministerija, nustatė, kad

### GAMYKLINAI VAMZDŽIŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS GAMINIAI PASTATŲ ĮRANGAI (šie gamyklos gaminiai surašyti sertifikato priede - 2/2 puslapyje)

Tiekiami į rinką  
**ROCKWOOL Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.**  
Keszthelyi út 53, H-8300 Tapolca, Vengrija

Pagaminti gamykloje  
**ROCKWOOL Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.**  
Keszthelyi út 53, H-8300 Tapolca, Vengrija

yra pagaminti pagal gamyklos gamybos kontrolės dokumentuotu ir reglamentuotu būdu apibrėžtą bandymo planą.

Taip pat nustatė, kad ÉMI Kft. (H-1113 Diószegi út 37, Budapeštas, Vengrija.) – kaip įgaliota liudijanti organizacija – atliko šio gaminio pradinio tipo bandymą, gamyklos ir gamyklos vidinės kontrolės pradinį tyrimą, taip pat atlieka vidinės gamybos kontrolės nuolatinį stebėjimą, vertinimą ir patvirtinimą.

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta aukščiau, liudijame, kad **gaminys atitinka visus EN 14303:2009 standarto ZA priede apibrėžtus reikalavimus.**

Šis sertifikatas – jei su tuo susijęs darnusis standartas, perkeltas į nacionalinę teisę, gaminio techninės savybės ir gamybos aplinkybės nesikeičia – galioja iki atsiėmimo.

Šis sertifikatas gamintoją įgalioja, kad gaminiai būtų paženklinėti CE žyma, kaip nurodyta **EN 14303:2009 standarto ZA priede.**  
*Šį sertifikatą sudaro 2 puslapiai!*

Budapeštas, 2012 11 23.

/herbinis antspaudas/

/parašas/


Pataki Erika

ÉMI Kft. Sertifikatų ir  
kontrolės biuro vedėjas

**EC ATITIKTIES SERTIFIKATAS**  
**1415—CPD—44-(C-41/2012)**

**Priedas**

Prekinis pavadinimas	Sienelės storis / vidinis diametras (mm)	Degumo klasifikacija pagal EN 13501-1	Šilumos laidumas			Žymėjimo kodas pagal EN 14303
			10 °C ( $\lambda_{10}$ ) W/m <sup>2</sup> K <sup>-1</sup>	100 °C ( $\lambda_{100}$ ) W/m <sup>2</sup> K <sup>-1</sup>	250 °C ( $\lambda_{250}$ ) W/m <sup>2</sup> K <sup>-1</sup>	
PIPO ALS	20-100 / 20-219	A1L - s1, d0	0,043	0,050	0,074	D0 < 150 MW-EN 14303-T8-ST(+)250 D0 ≥ 150 MW-EN 14303-T9-ST(+)250



Budapeštas, 2012 11 23.

/herbinis antspaudas/

/parašas/

Pataki Erika

ÉMI Kft. Sertifikatų ir kontrolės biuro vedėjas