



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,
Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija**
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,
Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga
Pražská 16, 102 21 Praha 10



EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

1390 – CPR – 0342/12/P

Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. reglamento 305/2011/EU (Statybos produktų reglamentas; angl. CPR) nuostatų, šis sertifikatas taikomas šiam statybos produktui:

**Gamykliniai mineralinės vatos gaminiai naudojami
pastatų įrangos ir pramonės įrenginių izoliacijai**

**Alu Lamella Mat, Larock 40 ALS
Klimafix, Ventizol**

(prekiniai pavadinimai ir žymėjimo kodai yra pateikti šio sertifikato priede)

Matavimo būdai ir produkto aprašymas pateikiami 2012-08-08 ataskaitoje Nr. 1390-CPD-0342/12/P.

tiekami į rinką : **ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.**
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice, Lenkija

pagaminti gamykloje: **ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.**
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice, Lenkija
(gamybos linijos CIG 4)

Šis sertifikatas liudija, kad eksploatacinių savybių pastovumo ir eksploatacinių savybių vertinimas ir patikros yra atliktos pagal visas standarto

EN 14 303:2009 + A1:2013

priedo ZA skyriuje „1 sistema“ aprašytas nuostatos ir gaminiai atitinka visus pirmiau nurodytus reikalavimus.

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2012-08-08 vadovaujantis Statybos produktų direktyva (angl. CPD) ir galioja, kol nepasikeis darniajame standarte apibrėžti bandymo metodai ir (arba) gamyklos gamybos proceso kontrolės reikalavimai, įskaitant darnųjį standartą taikyta deklaruotoms eksploatacinėms savybėms (susijusioms su produkto charakteristikomis) vertinti, ir nei produktas, nei gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos.

**Notifikuota įstaiga 1390
Praha, 2013.12.30**

/Apvalus herbinis atspaudas/

/Parašas/
Ing. Petr Kučera, CSc
Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,
Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija**
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,
Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga
Pražská 16, 102 21 Praha 10



Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato 1390-CPR-0363/12/P priedas
Sertifikatas apima žemiau išvardintus ROCKWOOL Polska, Cigacice gamyklos gaminius:

1 lentelė

Prekinis pavadinimas	Šilumos laidumas W/mK	Degumo klasifikacija	Žymėjimo kodas pagal EN 14 303
Alu Lamella Mat Larock 40 ALS	Žiūrėti	A1	MW EN 14303-T4-ST(+) 250-WS1-MV2
Klimafix Ventizol	2 lentelę	B-s1; d0	MW EN 14303-T4-ST(+) 50-WS1-MV2

2 lentelė

Prekinis pavadinimas	λ_D Šilumos laidumo priklausomybė nuo temperatūros W/mK							
	10	50	100	150	200	250	-	-
Alu Lamella Mat Larock 40 ALS	0,04	0,05	0,065	0,083	0,106	0,132	-	-

Prekinis pavadinimas	λ_D Šilumos laidumo priklausomybė nuo temperatūros W/mK							
	10	20	30	40	50	-	-	-
Klimafix Ventizol	0,039	0,041	0,043	0,046	0,048	-	-	-

Notifikuota įstaiga 1390
Praha, 2013.12.30

/Apvalus herbinis atspaudas/

/Parašas/
Ing. Petr Kučera, CSc
Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas