



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,
Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija**
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,
Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga
Pražská 16, 102 21 Praha 10



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

1390 – CPR – 0341/12/P

Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. reglamento 305/2011/EU (Statybos produktų reglamentas; angl. CPR) nuostatų, šis sertifikatas taikomas šiam statybos produktui:

**Gamykliniai mineralinės vatos gaminiai naudojami
pastatų įrangos ir pramonės įrenginių izoliacijai**

ROCKTERM

Industrial Batts Black 60/TECHROCK 60 FB1

Industrial Batts Black 60z/TECHROCK 60 FB2

Industrial Batts Black 80/ TECHROCK 80 FB1

(prekiniai pavadinimai ir žymėjimo kodai yra pateikti šio sertifikato priede)

Matavimo būdai ir produkto aprašymas pateikiami 2013-03-22 ataskaitoje Nr. 1390-CPD-0341/12/P.

tiekami į rinką :

ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice, Lenkija

pagaminti gamykloje:

ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice, Lenkija (gamybos linijos CIG 4)

Šis sertifikatas liudija, kad eksploatacinių savybių pastovumo ir eksploatacinių savybių vertinimas ir patikros yra atliktos pagal visas standarto

EN 14 303:2009 + A1:2013

priedo ZA skyriuje „1 sistema“ aprašytas nuostatos ir gaminiai atitinka visus pirmiau nurodytus reikalavimus.

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2012-08-08 vadovaujantis Statybos produktų direktyva (angl. CPD) ir galioja, kol nepasikeis darniajame standarte apibrėžti bandymo metodai ir (arba) gamyklos gamybos proceso kontrolės reikalavimai, įskaitant darnųjį standartą taikytą deklaruotoms eksploatacinėms savybėms (susijusioms su produkto charakteristikomis) vertinti, ir nei produktas, nei gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos.

**Notifikuota įstaiga 1390
Praha, 2013.12.30**

/Apvalus herbinis atspaudas/

/Parašas/
Ing. Petr Kučera, CSc
Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,
Praha Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,
Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga
Pražská 16, 102 21 Praha 10



Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato 1390-CPR-0341/12/P priedas
Sertifikatas apima žemiau išvardintus ROCKWOOL Polska, Cigacice gamyklos gaminius:

1 lentelė

Prekinis pavadinimas	Šilumos laidumas W/mK	Degumo klasifikacija	Žymėjimo kodas pagal EN 14 303
ROCKTERM	Žiūrėti 2 lentelę	A1	d < 50 mm MW EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 d = 50 – 59 mm MW EN 14303-T3-ST(+)250-AW0.75-WS1 d = 60 – 99 mm MW EN 14303-T4-ST(+)250-AW0.75-WS1 d ≥ 100 mm MW EN 14303-T4-ST(+)250-AW1.00-WS1
Industrial Batts Black 60 TECHROCK 60 FB1			d < 60 mm MW EN 14303-T3-ST(+)400-WS1 d ≥ 60 mm MW EN 14303-T4-ST(+)400-WS1 d = 100 mm MW EN 14303-T3-ST(+)400-AW0.95-WS1
Industrial Batts Black 60z TECHROCK 60 FB2			d < 60 mm MW EN 14303-T3-ST(+)400-WS1 d ≥ 60 mm MW EN 14303-T4-ST(+)400-WS1 d = 100 mm MW EN 14303-T4-ST(+)400-AW1.00-WS1
Industrial Batts Black 80 TECHROCK 80 FB1			d < 60 mm MW EN 14303-T3-ST(+)400-WS1 d ≥ 60 mm MW EN 14303-T4-ST(+)400-WS1 d = 20 mm MW EN 14303-T4-ST(+)400-AW0.40-WS1

2 lentelė

Prekinis pavadinimas	λ_D Šilumos laidumo priklausomybė nuo temperatūros W/mK									
	50	100	150	200	250	300	400	500	600	650
ROCKTERM Industrial Batts Black 60 TECHROCK 60 FB1 Industrial Batts Black 60z TECHROCK 60 FB2	0,039	0,049	0,060	0,075	0,093	0,113	0,137	0,163	-	-
Industrial Batts Black 80 TECHROCK 80 FB1	0,039	0,045	0,053	0,062	-	0,089	0,124	0,168	0,220	0,249